

Số: /STNMT-NKS

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2023

V/v tiếp tục chỉnh sửa hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, công trình hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.
(Địa chỉ: số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nộp trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn ngày 11/11/2023; sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về thành phần hồ sơ nộp nộp trực tuyến ngày 11/11/2023, gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt không có trang bìa kèm theo công văn số 10/2023/CV-CTN ngày 10/11/2023 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn về việc chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình hệ thống Trạm cấp nước sạch huyện Lộc Bình; còn thiếu sơ đồ vị trí công trình khai thác nước; kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức lập báo cáo.

2. Về nội dung chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã cơ bản đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Tuy nhiên còn một số nội dung chưa thực hiện chỉnh sửa bổ sung cụ thể:

2.1. Về đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt,

- Về tọa độ, đề nghị Công ty rà soát lại lấy theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục $107^{\circ}15'$, múi chiếu 3° theo thực tế, Công ty chưa thực hiện rà soát, chỉnh sửa bổ sung nội dung trên.

- Về mục đích khai thác, sử dụng nước, Công ty chỉnh sửa thành: Phục vụ cấp nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Theo Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cơ sở thuộc trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, không đúng toàn bộ, với lý do: Trường hợp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, cơ sở y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng và các mục đích công cộng không phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp ngoài phạm vi cơ sở đó thì được tính là cấp nước sinh hoạt và không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho phần sản lượng này theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ; còn lại thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác (khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ). Đề nghị Công ty rà soát bổ sung.

- Về lưu lượng khai thác, đề nghị rà soát bổ sung ghi rõ lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất cho từng mục đích sử dụng. Công ty chưa thực hiện chỉnh sửa bổ sung, đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung ghi rõ lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất cho từng mục đích sử dụng (khai thác nước dùng cho sinh hoạt, sản xuất phi nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ).

2.2 Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt

- Vị trí tọa độ hồ thu nước, đề nghị xem xét rà soát lại và lấy tọa độ theo đúng với thực tế, Công ty chưa thực hiện chỉnh sửa bổ sung. Đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung lấy tọa độ theo đúng với thực tế.

- Tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên nước và các quy định của Giấy phép: chưa thực hiện bổ sung về tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Đề nghị rà soát tiếp tục bổ sung.

- Về chế độ dòng chảy, đề nghị bổ sung thêm về: trình bày cụ thể phương pháp và kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn tại vị trí tuyến công trình theo thời gian tháng, mùa, năm trước và sau khi vận hành công trình chưa có số liệu về phương pháp và kết quả tính toán cụ thể. Đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung.

- Đề nghị Công ty rà soát **tính toán lượng nước đến và khả năng đáp ứng của nguồn nước cho việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm trên cơ sở các tài liệu, số liệu đo đạc, đánh giá nguồn nước**, chưa thực hiện bổ sung.

- Làm rõ tác động việc nâng công suất của công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình tới các đối tượng khác trong khu vực về cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và du lịch... Chưa thực hiện bổ sung. Đề nghị rà soát bổ sung.

2.3 Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước, đề nghị xem xét rà soát lại và lấy tọa độ theo đúng với thực tế, Công ty chưa thực hiện chỉnh sửa theo Thông báo. Đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung và lấy lại tọa độ theo thực tế.

3. Về các nội dung liên quan khác

- Đề nghị Công ty đánh giá thực tế về nguồn nước có đáp ứng được nhu cầu tăng công suất; Công ty Cổ phần cấp thoát nước chủ động theo dõi, giám

sát, đánh giá về lưu lượng nguồn nước khai thác để có cơ sở và các tài liệu để đề xuất, nâng công suất khai thác, sử dụng nước. Tuy nhiên, phải đảm bảo điều tiết lượng nước để đảm bảo không ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và sản xuất của bà con Nhân dân; không được gây cạn kiệt nguồn nước gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của các tổ chức, cá nhân trong khu vực. Chưa thực hiện và không có số liệu chứng minh.

- Để tạo sự đồng thuận của nhân trên địa bàn, đề nghị Công ty chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cùng hưởng lợi từ nguồn nước suối Nà Miu, về việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm, Công ty chưa thực hiện không có gửi kèm theo hồ sơ. Tuy nhiên qua trao đổi ngày 18/10/2023 Công ty đã có Biên bản làm việc với UBND xã Hữu Khánh về việc thống nhất với Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện dự án: Nâng cấp, sử chữa hệ thống cấp nước sạch huyện Lộc Bình từ 1.800 m³/ngày đêm lên 3.000 m³/ngày đêm có danh sách ký tên kèm theo, gồm: Cơ quan có 15 người ký tên; thôn Khôn Thống có 09 người ký tên; thôn Bản Rỵ có 06 người ký tên; thôn Bản Khiêng có 05 người ký tên chưa đại diện được hết cho các thôn, số lượng các hộ đồng ý còn thấp. Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cùng hưởng lợi từ nguồn nước suối Nà Miu, về việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các nội dung nêu trên và theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trang bìa thuyết minh Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước, phụ lục sau khi chỉnh sửa bổ sung dòng chữ: *"Đã được chỉnh sửa theo Thông báo số.../TB-STNMT và công văn số STNMT-NKS ngày ... tháng ... năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường"* kèm theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh sửa và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định về Sở Tài nguyên và Môi trường theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, NKS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục