

Số: /STNMT-NKS

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

V/v trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, công trình hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.
(Địa chỉ: số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt nộp trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn ngày 21/9/2023, hồ sơ chỉnh sửa bổ sung lần 2 ngày 11/11/2023, lần 3 ngày 07/12/2023; sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về thành phần hồ sơ nộp nộp trực tuyến ngày 07/12/2023, gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt; kết quả phân tích chất lượng nước; sơ đồ vị trí công trình khai thác nước; bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hồ sơ năng lực đầy đủ theo quy định.

2. Về nội dung chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023, Công văn số 2924/STNMT-NKS ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã chỉnh sửa bổ sung, tuy nhiên còn một số nội dung chỉnh sửa bổ sung chưa đạt, cụ thể:

2.1. Về đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Về tọa độ trạm bơm suối Nà Miu theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trực $107^{\circ}15'$, múi chiều 3° : $X = 2401478$; $Y = 474622$ qua kiểm tra tọa độ thuộc xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; về tọa độ trạm cấp nước sạch thị trấn Lộc Bình theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trực $107^{\circ}15'$, múi chiều 3° : $X = 2407089$; $Y = 463025$, qua kiểm tra tọa độ thuộc xã Lục Thôn nay đã được nhập vào thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 02 điểm tọa độ trong đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty không đúng với thực tế.

2.2 Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt

- Vị trí tọa độ hồ thu nước: $X = 2401478$; $Y = 474622$ qua kiểm tra về tọa độ của Công ty thuộc xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn không đúng với thực tế.

- Về tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong báo cáo Công ty nêu không có, chưa thực hiện bổ sung theo thông báo của Sở tài nguyên và môi trường.

- Về chế độ dòng chảy: trình bày cụ thể phương pháp và kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn tại vị trí tuyến công trình theo thời gian tháng, mùa, năm trước và sau khi vận hành công trình chưa có số liệu về phương pháp và kết quả tính toán cụ thể; Công ty chưa thực hiện chỉnh sửa bổ sung.

- Đề nghị Công ty rà soát tính toán lượng nước đến và khả năng đáp ứng của nguồn nước cho việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm trên cơ sở các tài liệu, số liệu đo đạc, đánh giá nguồn nước: Công ty đã phối hợp với Trạm thủy văn Lạng Sơn, UBND xã Hữu Khánh, Chi nhánh cấp nước Lộc Bình, Chi nhánh tư vấn xây dựng công trình khảo sát thực địa đánh giá lưu lượng nước suối Nà Miu, có báo cáo kết quả đo lưu lượng suối Nà Miu ngày 28/11/2023 của Trạm thủy Văn Lạng Sơn như sau: Trên mặt đập chảy tràn $Q = 0,032 \text{ m}^3/\text{s}$, = 115,2 m³/giờ, = 2.764,8 m³/ngày đêm. Hạ lưu đập tràn $Q = 0,041 \text{ m}^3/\text{s}$, = 147,6 m³/giờ, = 3.542,4 m³/ngày đêm. Đập tràn gần trường học $Q = 0,049 \text{ m}^3/\text{s}$, = 176,4 m³/giờ, = 4.233,6 m³/ngày đêm; chưa có đủ cơ sở đánh giá nguồn nước có khả năng đáp ứng của nguồn nước cho việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm (lưu lượng trên mặt đập chảy tràn **2.764,8 m³/ngày đêm**).

2.3 Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước, về tọa độ vị trí khai thác nước X = 2401 478; Y = 474 622 qua kiểm tra tọa độ thuộc xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, không đúng với thực tế.

3. Về các nội dung liên quan khác

Theo quy định Điều 2 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch huyện Lộc Bình từ 1.800 m³/ngày đêm lên 3.000 m³/ngày đêm không thuộc đối tượng phải lấy ý kiến theo quy định. Tuy nhiên do có đơn phản ánh về nâng công suất dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch huyện Lộc Bình từ 1.800 m³/ngày đêm lên 3.000 m³/ngày đêm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như cảnh quan, môi trường của khu du lịch sinh thái; do đó: Để tạo sự đồng thuận của nhân trên địa bàn, đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cùng hưởng lợi từ nguồn nước suối Nà Miu, về việc nâng công suất lên 3.000 m³/ngày đêm. Qua kiểm tra Công ty không thực hiện theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023, Công văn số 2924/STNMT-NKS ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (hồ sơ nộp lại lần 3: Biên bản làm việc với UBND xã Hữu Khánh về việc thống nhất với Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch huyện Lộc Bình từ 1.800 m³/ngày đêm lên 3.000 m³/ngày đêm ngày 18/10/2023). Yêu cầu Công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân về chủ trương thực hiện dự án.

Từ những nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt để Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các nội dung nêu trên và theo Thông báo số 257/TB-STNMT ngày 11/10/2023, Công văn số 2924/STNMT-NKS

ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trang bìa thuyết minh Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước, phụ lục sau khi chỉnh sửa bổ sung dòng chữ: "*Đã được chỉnh sửa theo Thông báo số.../TB-STNMT và công văn số STNMT-NKS ngày ... tháng ... năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường*" kèm theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh sửa và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định về Sở Tài nguyên và Môi trường theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (<https://dichvucong.langson.gov.vn/>).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Website);
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, NKS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Trục